

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«18» ноября 2022 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
[66220061000200910752](#)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.**

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850 Свердловская область г. Ирбит, ул. Революции, 17 тел. 8(34355) 6-37-51
электронная почта tond-irbit@mail.ru телефон 8 (34355) 6-37-51
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля).

«17» ноября 2022 г., 15 час. 30 мин. № 66-9-2022/0128пп
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки: от 28.10.2022 № 66-9-2022/0128рс, учётный № проверки 66220061000200910752.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, главным государственным инспектором по пожарному надзору города Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района, подполковником внутренней службы, Поповым Андреем Сергеевичем.

2) Начальником ОАП и Д ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, государственным инспектором по пожарному надзору города Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района, майором внутренней службы, Орловым Александром Сергеевичем.

3) Старшим дознавателем ОАП и Д ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, государственным инспектором по пожарному надзору города Ирбита, Ирбитского

района, Байкаловского района, капитаном внутренней службы, Глухих Родионом Михайловичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

-специалисты не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

-эксперты не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Советская, д. 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», ИНН 6638002183, юридический адрес: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, село Байкалово, ул. Советская, д.7.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» ноября 2022 года, 09 час. 00 мин.

по «18» ноября 2022 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки **не приостанавливалось.**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 2 часов.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:

1 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А2 (актовый зал) руководитель организации не обеспечил возможность открывания дверей изнутри бес ключа, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Федерации" п. 26).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Срок устранения нарушения:

01.11.2023 г.

2 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А2 отсутствует аварийное освещение, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

В здании по плану технического паспорта Литер А2 отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 ст. 6; СНиП II-А. 8-62 п. 2 пп. 2.2 таб. 2).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья: 4. Федеральный закон 123-ФЗ от от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Срок устранения нарушения:

01.11.2023 г.

3 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А3 отсутствует аварийное освещение, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

В здании по плану технического паспорта Литер А3 отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 ст. 6; СНиП II-А. 8-62 п. 2 пп. 2.2 таб. 2)..

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья: 4. Федеральный закон 123-ФЗ от от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Срок устранения нарушения:

01.09.2023 г.

4 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А2 руководитель организации не организовал испытание наружной пожарной лестницы, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. б п. 17).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: пп. б п. 17. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Срок устранения нарушения:

01.11.2023 г.

5 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А руководитель организации не организовал испытание наружной пожарной лестницы, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. б п. 17).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: пп. б п. 17. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Срок устранения нарушения:

01.11.2023 г.

6 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А отсутствует аварийное освещение, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

В здании по плану технического паспорта Литер А отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 ст. 6; СНиП II-А. 8-62 п. 2 пп. 2.2 таб. 2).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья: 4. Федеральный закон 123-ФЗ от от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Срок устранения нарушения:

01.11.2023

7 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании по плану технического паспорта Литер А1 отсутствует аварийное освещение, протокол осмотра.

Нарушенное обязательное требование:

В здании по плану технического паспорта Литер А1 отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 ст. 6; СНиП II-А. 8-62 п. 2 пп. 2.2 таб. 2).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья: 4. Федеральный закон 123-ФЗ от от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Срок устранения нарушения:

01.11.2023 г.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

Старший дознаватель ОАП Д ОНД и ПР
МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
государственный инспектор по пожарному надзору
города Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского
района капитан вн. сл. Глухих Р.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов,
проводившего выездную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 563DDA83800566467B08873AD257DA62A359
Владелец: Глухих Родион Михайлович
Действителен с 31.08.2021 по 01.12.2022

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
получившего для исполнения предписание)

«15» часов «30» минут «17» 11⁵ 2022 г.


(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

