



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. 346-12-60, 346-12-70

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51

Предписание N 68/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
"Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»"

во исполнение: Распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору № 68 от 21.09.2020 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период "25" сентября 2020 с 11-00 до 12-00; "07" октября 2020 с 11-00 до 12-00; "14" октября 2020 с 11-00 до 12-00; "22" октября 2020 с 13-00 до 14-00;

проведена проверка: государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Глухих Родионом Михайловичем

территории, зданий и сооружений: Директор ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат» Воробьева Наталья Владимировна, территория, здание, помещения различного функционального назначения объекта, по адресу: 623890, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Советская, 7.

совместно с Директором ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат» Воробьевой Натальей Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат»				
1	Помещения ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат» не обеспечены аварийным освещением	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	01.10.2021 г.	

		безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП II-A. 8-62 п. 2 п.п. 2.2 таб. 2)		
2	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, доступности подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	(п. 55 ППР в РФ)	01.10.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение 15 дней вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Глухих Родион Михайлович

"22" октября 2020 г.



Предписание для исполнения получил (а):
Директор ГБОУ СО
«Байкаловская школа-интернат»
Воробьева Наталья Владимировна
"22" октября 2020 г.



Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

№	Дата составления предписания	Срок исполнения предписания	Исполнено предписание	Подпись ответственного лица	Подпись государственного инспектора
1	01.10.2021 г.	01.10.2021 г.	Исполнено	(подпись)	(подпись)